

Information
INFO/2020/0152



Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 09.06.2020 Sonderausschuss Corona

Sicherungsmaßnahmen Brücke Königswiesen über den Rohrbach

Erläuterungen

Sicherungsmaßnahmen Brücke Königswiesen über den Rohrbach

Mit Schreiben vom 24.05.2020 hat SM Bachmann den als Anlage beigefügten Sachverhalt mitgeteilt.

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Die zuständige Fachabteilung hat sich die Örtlichkeit unabhängig der Beschreibung von Herrn Bachmann nochmal angeschaut. Es konnten weder Mängel am Brückenbauwerk noch im Wegebereich festgestellt werden. Der Wegeaufbau mit einem splittartigen Überwurf entspricht der Ausführung einer wassergebundenen Decke und ist nicht zu beanstanden.

Die bemängelte geringe Breite des Bauwerks kann nur im Rahmen eines Neubaus korrigiert werden, welcher auf Grund des Zustands der Brücke in naher Zukunft nicht vorgesehen ist.

Um zukünftig weitergehende Sicherheit zu schaffen werden zusätzlich hölzerne Absturzsicherungen, die sich in der Optik der Brückengeländer anpassen zu beiden Seiten der Brücke installiert.

Anlagen:

- Schreiben von SM Bachmann vom 24.05.2020
- Lichtbilder der Örtlichkeit von SM Bachmann